



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД

09.12.2013№ 421-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности открытого
акционерного общества «Юго-Западная ТЭЦ» на 2014 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.12.2013 № 1175:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Юго-Западная ТЭЦ» на 2014 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

Д.В.Коптин

**Баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного
общества «Юго-Западная ТЭЦ» на 2014 год**

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2014 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	255,00
2	Тепловая нагрузка потребителей, всего	Гкал/ч	192,80
3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс.Гкал	823,892
4	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды ТЭЦ	тыс.Гкал	3,70
5	Полезный отпуск тепловой энергии ГУП "ТЭК СПб"	тыс.Гкал	820,192
	отопление	тыс.Гкал	625,307
	пар	тыс.Гкал	
	горячее водоснабжение, всего	тыс.Гкал	194,885
	в открытой системе теплоснабжения	тыс.Гкал	194,885
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	тыс.Гкал	
6	Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	т.у.т.	115 180,10
6.1	газ	т.у.т.	115 180,10
6.2	дизельное топливо	т.у.т.	0,000
7	Расход топлива в натуральном выражении на отпуск тепловой энергии с коллекторов		
7.1	газ	тыс.м ³	100 418,57
7.2	дизельное топливо	тонн	0,00
8	Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т/Гкал	139,80
	Водопотребление		
9	Водоснабжение	тыс.м ³	3 212,20
	в т.ч. на производство тепловой энергии	тыс.м ³	3 099,34
9.1	покупка питьевой воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	тыс.м ³	3 156,34
	собственные нужды	тыс.м ³	57,00
	пар	тыс.м ³	
	горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения	тыс.м ³	3 099,34
	горячее водоснабжение в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников потребителей	тыс.м ³	0,00
9.2	водозабор из открытых водоемов	тыс.м ³	55,86
	в т.ч. на производство тепловой энергии	тыс.м ³	55,86
10	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	тыс.м ³	78,40
	в т.ч. на производство тепловой энергии	тыс.м ³	78,40
11	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	3,90