



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд

18.03.2013№ 42-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества «Ростелеком» на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.03.2013 № 102:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Ростелеком» на 2013 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



Д.В.Коптин

Баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества "Ростелеком" на 2013 год

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 год |
|-------|--|----------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 8,76 |
| 2 | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 29,721 |
| | в т.ч. тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 28,562 |
| 3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 6 977,10 |
| 4 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 97,68 |
| | то же в % к выработке | % | 1,40 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 6 879,42 |
| 6 | Покупная тепловая энергия | Гкал | 58 322,11 |
| 7 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 65 201,53 |
| 8 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 53,53 |
| | то же в % к отпуску в сеть | % | 0,08 |
| 8.1 | потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов | Гкал | 47,58 |
| 8.2 | потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя | Гкал | 5,95 |
| 9 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 65 148,00 |
| 9.1 | полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды | Гкал | 62 608,00 |
| 9.2 | полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 2 540,00 |
| | <i>Потребление топлива</i> | | |
| 10 | Расход условного топлива на производство тепловой энергии | т.у.т. | 1 082,71 |
| 10.1 | газ | т.у.т. | 1 082,71 |
| 11 | Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии | | |
| 11.1 | газ | тыс.м ³ | 944,15 |
| | справочно: лимит газа | тыс.м ³ | 1 124,00 |
| 12 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 155,18 |
| 13 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | 157,38 |
| | <i>Потребление электрической энергии</i> | | |
| 14 | Расход электрической энергии | тыс. кВт.ч | 130,88 |
| 15 | Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт.ч/Гкал | 18,78 |
| | <i>Водопотребление</i> | | |
| 16 | Водоснабжение | м ³ | 291,00 |
| 16.1 | холодная питьевая вода от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | м ³ | 291,00 |
| 17 | Водоотведение | м ³ | 182,00 |
| 18 | Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м ³ /Гкал | 0,04 |

