



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд

16.05.2014№ 46-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности  
общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго»  
на 2014 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.05.2014 № 272:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго» на 2014 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

**Председатель  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**



**Д.В.Коптин**

**Баланс тепловой энергии и мощности  
общества с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго" на 2014 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	2,49
2	Тепловая нагрузка потребителей, в том числе:	Гкал/ч	2,391
2.1	тепловая нагрузка прочих потребителей	Гкал/ч	2,391
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	3 028,92
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	30,29
	то же в % к выработке	%	1,00
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	2 998,63
6	Полезный отпуск тепловой энергии с коллекторов потребителям	Гкал	2 998,63
	на отопление	Гкал	2 998,63
	на горячее водоснабжение, в том числе:	Гкал	0,00
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал	0,00
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	Гкал	0,00
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	0,00
	то же в % к отпуску в сеть	%	0,00
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	0,00
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	0,00
8	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, в том числе:	Гкал	2 998,63
8.1	Исполнителям коммунальных услуг, предоставляемых гражданам	Гкал	2 998,63
	на отопление	Гкал	2 998,63
	на горячее водоснабжение, в том числе:	Гкал	0,00
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал	0,00
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	Гкал	0,00
	<b>Потребление топлива</b>		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии, в т.ч.:	т.у.т.	466,45
	газ	т.у.т.	466,45
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии, в т.ч.:		
10.1	газ, в том числе с объемом потребления:	тыс.м <sup>3</sup>	404,91
	5 группа: от 0,1 до 1 млн.м <sup>3</sup> включительно	тыс.м <sup>3</sup>	404,91
	справочно: лимит газа	тыс.м <sup>3</sup>	340,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	154,00
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	155,56
	<b>Потребление электрической энергии</b>		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	75,97
	в том числе по уровням напряжения:	тыс.кВт.ч	
	НН	тыс.кВт.ч	75,97
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии	кВт.ч/Гкал	25,33
	<b>Водопотребление</b>		
15	Покупка холодной питьевой воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" на производство теплоносителя	м <sup>3</sup>	135,00
16	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м <sup>3</sup>	135,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	0,05