



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд


17.12.2012№ 558-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
закрытого акционерного общества «Завод металлоконструкций»
на 2012-2013 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17.12.2012 № 1330:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества «Завод металлоконструкций» на 2012-2013 годы согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Баланс тепловой энергии и мощности
закрытого акционерного общества
"Завод металлоконструкций" на 2012-2013 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2012-2013 годы
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	17,190
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	12,000
2.1	тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	10,670
2.2	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию по сетям ЭСО	Гкал/ч	1,330
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	15 980,15
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	542,20
	то же в % к выработке	%	3,39
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	15 437,95
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	15 437,95
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	347,95
	то же в % к отпуску в сеть	%	2,25
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	339,97
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	7,98
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	15 090,00
8.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	11 156,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	3 934,00
	<i>Потребление топлива</i>		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	2 525,45
	газ	т.у.т.	2 525,45
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
10.1	газ	тыс.м ³	2 203,22
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	3 200,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	158,04
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	163,59
	<i>Потребление электрической энергии</i>		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	460,94
14	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	29,86
	<i>Водопотребление</i>		
15	Водопотребление	м ³	22 016,00
15.1	питьевая холодная вода ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	22 016,00
16	Водоотведение	м ³	571,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	1,43

105-
