



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд


20.12.2013№ 561-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества
«Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М.Кирова»
на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 1346:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М.Кирова» на 2013 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Баланс тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества
"Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М.Кирова"
на 2013 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	19,03
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	8,290
2.1	в т.ч. тепловая нагрузка потребителей на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	7,950
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	26 331,88
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	499,64
	то же в % к выработке	%	1,90
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	25 832,24
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	25 832,24
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	293,65
	то же в % к отпуску в сеть	%	1,14
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	249,90
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	43,75
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	25 538,59
	на отопление	Гкал	19 921,40
	пар	Гкал	5 617,19
	на горячее водоснабжение, в том числе:	Гкал	0,00
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал	0,00
	в закрытой системе теплоснабжения	Гкал	0,00
8.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	24 504,19
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	1 034,40
	Потребление топлива		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	4 118,31
9.1	газ	т.у.т.	4 118,31
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
10.1	газ	тыс.м ³	3 590,50
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	3 650,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	156,40
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	159,43
	Потребление электрической энергии		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт•ч	745,28
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт•ч/Гкал	28,85
	Водопотребление		
15	Покупка питьевой холодной воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	5 856,48
16	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	5 856,48
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,23

МЗ - ДСВ / АМЗ