



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД


20.12.2013№ 563-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности  
открытого акционерного общества  
«Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М.Кирова»  
на 2014 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 1348:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М.Кирова» на 2014 год согласно приложению.

**Председатель  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Баланс тепловой энергии и мощности  
открытого акционерного общества  
"Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М.Кирова"  
на 2014 год**

| № п/п | Наименование показателя   | Единицы измерения    | 2014 год  |
|-------|---|----------------------|-----------|
| 1     | 2   | 3                    | 4         |
| 1     | Установленная мощность  |                      |           |
| 2     | Тепловая нагрузка потребителей  | Гкал/ч               | 19,03     |
| 2.1   | в т.ч. тепловая нагрузка потребителей на производственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч               | 8,290     |
| 3     | Выработка тепловой энергии  | Гкал                 | 7,950     |
| 4     | Расход тепловой энергии на собственные нужды                                    | Гкал                 | 26 331,88 |
|       | то же в % к выработке   | %                    | 499,64    |
| 5     | Отпуск тепловой энергии с коллекторов   | Гкал                 | 1,90      |
| 6     | Отпуск тепловой энергии в сеть  | Гкал                 | 25 832,24 |
| 7     | Потери тепловой энергии в сети  | Гкал                 | 25 832,24 |
|       | то же в % к отпуску в сеть  | %                    | 293,65    |
| 7.1   | потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов                            | Гкал                 | 1,14      |
| 7.2   | потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя                                 | Гкал                 | 249,90    |
| 8     | Полезный отпуск тепловой энергии  | Гкал                 | 43,75     |
|       | на отопление  | Гкал                 | 25 538,59 |
|       | пар   | Гкал                 | 19 921,40 |
|       | на горячее водоснабжение, в том числе:  | Гкал                 | 5 617,19  |
|       | в открытой системе теплоснабжения   | Гкал                 | 0,00      |
|       | в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО          | Гкал                 | 0,00      |
| 8.1   | полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды      | Гкал                 | 0,00      |
| 8.2   | полезный отпуск тепловой энергии потребителям                                   | Гкал                 | 24 504,19 |
|       | <b>Потребление топлива</b>  |                      |           |
| 9     | Расход условного топлива на производство тепловой энергии                       | т.у.т.               | 4 118,31  |
| 9.1   | газ   | т.у.т.               | 4 118,31  |
| 10    | Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии         |                      |           |
| 10.1  | газ   | тыс. м <sup>3</sup>  | 3 590,50  |
|       | справочно: лимит газа   | тыс. м <sup>3</sup>  | 3 650,00  |
| 11    | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии                 | кг у.т./Гкал         | 156,40    |
| 12    | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов      | кг у.т./Гкал         | 159,43    |
|       | <b>Потребление электрической энергии</b>  |                      |           |
| 13    | Расход электрической энергии  | тыс. кВт·ч           | 745,28    |
| 14    | Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов  | кВт·ч/Гкал           | 28,85     |
|       | <b>Водопотребление</b>  |                      |           |
| 15    | Покупка питьевой холодной воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"              | м <sup>3</sup>       | 5 856,48  |
| 16    | Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"                                  | м <sup>3</sup>       | 5 856,48  |
| 17    | Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов                   | м <sup>3</sup> /Гкал | 0,23      |

ИЧ - @ @ @ АМЗ