



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД

29.03.2013№ 57-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности  
общества с ограниченной ответственностью  
«Балтийский завод - Судостроение» на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.03.2013 № 129:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Балтийский завод - Судостроение» на 2013 год согласно приложению.

**Председатель  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**



**Д.В.Коптин**

**Баланс тепловой энергии и мощности  
общества с ограниченной ответственностью  
"Балтийский завод - Судостроение" на 2013 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	124,000
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	69,155
	в т.ч. тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	65,708
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	172 787,90
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	3 455,76
	то же в % к выработке	%	2,00
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	169 332,15
6	Покупная тепловая энергия	Гкал	3 000,00
7	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	172 332,15
8	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	3 423,15
	то же в % к отпуску в сеть	%	1,99
8.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	3 268,82
8.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	154,33
9	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	168 909,00
9.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	161 204,00
9.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	7 705,00
	<i>Потребление топлива</i>		
10	Расход условного топлива на производство тепловой энергии, в т.ч.:	т.у.т.	27 545,85
10.1	газ	т.у.т.	27 545,85
11	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
11.1	газ	тыс.м <sup>3</sup>	24 057,51
	справочно: лимит газа	тыс.м <sup>3</sup>	24 760,00
12	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	159,42
13	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии	кг/Гкал	162,67
	<i>Потребление электрической энергии</i>		
14	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	3 889,56
15	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	22,97
	<i>Водопотребление</i>		
16	Водопотребление	м <sup>3</sup>	81 838,00
16.1	водозабор из открытого водоема	м <sup>3</sup>	81 838,00
17	Водоотведение	м <sup>3</sup>	81 838,00
18	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	0,48

Handwritten signature and stamp at the bottom left of the page.