



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД


21.12.2012№ 596-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества высоковольтного оборудования
«Электроаппарат» на 2012-2013 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.12.2012 № 1372:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества высоковольтного оборудования «Электроаппарат» на 2012-2013 годы согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Баланс тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества
высоковольтного оборудования "Электроаппарат"
на 2012-2013 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2012- 2013 годы
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	9,130
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	7,647
2.1	тепловая нагрузка потребителей на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	7,285
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	15 638,13
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	315,56
	то же в % к выработке	%	2,02
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	15 322,57
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	15 322,57
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	252,57
	то же в % к отпуску в сеть	%	1,65
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	242,59
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	9,98
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	15 070,00
8.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	14 365,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	705,00
	<i>Потребление топлива</i>		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	2 430,63
9.1	газ	т.у.т.	2 430,63
10	Расход топлива на производство тепловой энергии в натуральном выражении		
10.1	газ	тыс.м ³	2 120,50
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	3 100,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	155,43
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	158,63
	<i>Потребление электрической энергии</i>		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	421,50
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	27,51
	<i>Водопотребление</i>		
15	Водопотребление	м ³	4 547,00
15.1	холодная питьевая вода ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	4 547,00
16	Водоотведение	м ³	4 257,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,30

