



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД


24.12.2012№ 600-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
закрытого акционерного общества «ПЕТРОСПИРТ»
на 2012-2013 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 24.12.2012 № 1384:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества «ПЕТРОСПИРТ» на 2012-2013 годы согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Баланс тепловой энергии и мощности
закрытого акционерного общества "ПЕТРОСПИРТ"
на 2012-2013 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2012-2013 годы
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	44,000
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	7,570
2.1	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию по сетям ЭСО	Гкал/ч	6,470
2.1.1	тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	6,000
2.2	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию с коллекторов	Гкал/ч	1,100
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	14 132,23
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	542,20
	то же в % к выработке	%	3,84
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	13 590,03
5.1	полезный отпуск тепловой энергии с коллекторов потребителям	Гкал	3 306,00
5.2	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	10 284,03
6	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	60,03
	то же в % к отпуску в сеть	%	0,58
6.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	50,31
6.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	9,72
7	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	10 224,00
7.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	9 354,00
7.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	870,00
8	Итого полезный отпуск тепловой энергии (п. 5.1+7)	Гкал	13 530,00
	Потребление топлива		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	2 179,25
	газ	т.у.т.	2 179,25
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
10.1	газ	тыс.м ³	1 902,97
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	2 420,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	154,20
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	160,36
	Потребление электрической энергии		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	449,59
14	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	33,08
	Водопотребление		
15	Водопотребление	м ³	14 821,00
15.1	питьевая холодная вода ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	1 200,00
15.2	забор воды из Екатерингофки	м ³	13 621,00
16	Водоотведение	м ³	13 621,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	1,09

