



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд


28.05.2014№ 61-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности
федерального государственного казенного учреждения
«346 Спасательный центр МЧС России»
на 2015-2017 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергообеспечивающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.05.2014 № 359:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности федерального государственного казенного учреждения «346 Спасательный центр МЧС России» на 2015-2017 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



Д.В.Коптин

**Балансы тепловой энергии и мощности
ФГКУ "346 Спасательный центр МЧС России" на 2015-2017 годы**

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|-------|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
| 2 | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 6,861 | 6,861 | 6,861 |
| 2.1 | тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 2,276 | 2,276 | 2,276 |
| 3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 14 380,38 | 14 380,38 | 14 380,38 |
| 4 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 315,94 | 315,94 | 315,94 |
| | то же в % к выработке | % | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 14 064,44 | 14 064,44 | 14 064,44 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 14 064,44 | 14 064,44 | 14 064,44 |
| 7 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 263,93 | 263,93 | 263,93 |
| | то же в % к отпуску в сеть | % | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| 7.1 | потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов | Гкал | 211,68 | 211,68 | 211,68 |
| 7.2 | потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя | Гкал | 52,25 | 52,25 | 52,25 |
| 8 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 13 800,51 | 13 800,51 | 13 800,51 |
| | на отопление | Гкал | 13 800,51 | 13 800,51 | 13 800,51 |
| | на горячее водоснабжение, в том числе: | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в открытой системе теплоснабжения | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды | Гкал | 2 371,60 | 2 371,60 | 2 371,60 |
| 8.2 | полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 11 428,91 | 11 428,91 | 11 428,91 |
| | Потребление топлива | | | | |
| 9 | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, в т.ч.: | т.у.т. | 2 213,86 | 2 213,86 | 2 213,86 |
| 9.1 | газ | т.у.т. | 2 213,86 | 2 213,86 | 2 213,86 |
| 10 | Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии, в т.ч.: | | | | |
| 10.1 | газ | тыс.м ³ | 1 921,75 | 1 921,75 | 1 921,75 |
| | справочно: лимит газа | тыс.м ³ | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 11 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 153,95 | 153,95 | 153,95 |
| 12 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг у.т./Гкал | 157,41 | 157,41 | 157,41 |
| | Потребление электрической энергии | | | | |
| 13 | Расход электрической энергии | тыс.кВт.ч | 265,02 | 265,02 | 265,02 |
| 14 | Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт.ч/Гкал | 18,84 | 18,84 | 18,84 |
| | Водопотребление | | | | |
| 15 | Покупка холодной питьевой воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | м ³ | 4 590,00 | 4 590,00 | 4 590,00 |
| 16 | Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | м ³ | 4 590,00 | 4 590,00 | 4 590,00 |
| 17 | Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м ³ /Гкал | 0,33 | 0,33 | 0,33 |

ky-