



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД


28.05.2014№ 65-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности
закрытого акционерного общества «Пансионат «Балтиец»
на 2015-2017 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергообеспечивающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.05.2014 № 363:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества «Пансионат «Балтиец» на 2015-2017 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



Д.В.Коптин

**Балансы тепловой энергии и мощности
ЗАО "Пансионат "Балтиец" на 2015-2017 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
1	Установленная мощность	Гкал/ч	5,29	5,29	5,29
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	3,797	3,797	3,797
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	6 053,80	6 053,80	6 053,80
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	140,45	140,45	140,45
	то же в % к выработке	%	2,32	2,32	2,32
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	5 913,35	5 913,35	5 913,35
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	5 913,35	5 913,35	5 913,35
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	169,15	169,15	169,15
	то же в % к отпуску в сеть	%	2,86	2,86	2,86
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	160,20	160,20	160,20
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	8,95	8,95	8,95
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	5 744,20	5 744,20	5 744,20
	на отопление	Гкал	5 744,20	5 744,20	5 744,20
	на горячее водоснабжение, в том числе:	Гкал	0,00	0,00	0,00
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал	0,00	0,00	0,00
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	Гкал	0,00	0,00	0,00
8.1.	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	5 744,20	5 744,20	5 744,20
	Потребление топлива				
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии, в т.ч.:	т.у.т.	922,54	922,54	922,54
9.1	газ	т.у.т.	922,54	922,54	922,54
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии, в т.ч.:				
10.1	газ	тыс.м ³	800,81	800,81	800,81
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	865,00	865,00	865,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	152,39	152,39	152,39
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	156,01	156,01	156,01
	Потребление электрической энергии				
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	160,43	160,43	160,43
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	27,13	27,13	27,13
	Водопотребление				
15	Собственный водоразбор (скважина)	м ³	65,08	65,08	65,08
16	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	65,08	65,08	65,08
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,01	0,01	0,01

145