



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД


30.05.2014№ 73-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности
федерального государственного бюджетного учреждения науки
Ордена Трудового Красного Знамени Института химии силикатов
им. И.В.Гребенщикова Российской академии наук на 2015-2017 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.05.2014 № 375:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности федерального государственного бюджетного учреждения науки Ордена Трудового Красного Знамени Института химии силикатов им. И.В.Гребенщикова Российской академии наук на 2015-2017 годы согласно приложению к распоряжению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности
федерального государственного бюджетного учреждения науки
Ордена Трудового Красного Знамени Института химии силикатов
им. И.В.Гребенщикова Российской академии наук
на 2015-2017 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
1	Установленная мощность	Гкал/ч	6,02	6,02	6,02
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	2,117	2,117	2,117
2.1	в т.ч. тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,750	0,750	0,750
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	5 229,06	5 229,06	5 229,06
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	20,83	22,03	20,83
	то же в % к выработке	%	0,40	0,40	0,40
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	5 208,23	5 208,23	5 208,23
6	Покупная тепловая энергия (ГУП "ТЭК СПб")	Гкал	300,00	300,00	300,00
	на отопление	Гкал	300,00	300,00	300,00
	на горячее водоснабжение, в том числе:	Гкал	0,00	0,00	0,00
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал	0,00	0,00	0,00
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	Гкал	0,00	0,00	0,00
7	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	5 508,23	5 508,23	5 508,23
8	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	135,92	135,92	135,92
	то же в % к отпуску в сеть	%	2,47	2,47	2,47
8.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	126,44	126,44	126,44
8.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	9,48	9,48	9,48
9	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	5 372,31	5 372,31	5 372,31
	на отопление	Гкал	5 372,31	5 372,31	5 372,31
	на горячее водоснабжение, в том числе:	Гкал	0,00	0,00	0,00
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал	0,00	0,00	0,00
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	Гкал	0,00	0,00	0,00
9.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	2 008,15	2 008,15	2 008,15
9.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	3 364,16	3 364,16	3 364,16
	<i>Потребление топлива</i>				
10	Расход условного топлива на производство тепловой энергии, в т.ч.:	т.у.т.	809,14	809,14	809,14
10.1	газ	т.у.т.	809,14	809,14	809,14
11	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии, в т.ч.:				
11.1	газ	тыс.м ³	702,38	702,38	702,38
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	613,00	613,00	613,00
12	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	154,74	154,74	154,74
13	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	155,36	155,36	155,36
	<i>Потребление электрической энергии</i>				
14	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	90,43	90,43	90,43
15	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	17,36	17,36	17,36
	<i>Водопотребление</i>				
16	Покупка холодной питьевой воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	198,81	198,81	198,81
17	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	198,81	198,81	198,81
18	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,04	0,04	0,04

MS-@01