



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД


24.04.2013№ 75-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности  
открытого акционерного общества  
«Конструкторское бюро специального машиностроения» на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 24.04.2013 № 171:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Конструкторское бюро специального машиностроения» на 2013 год согласно приложению.

**Председатель  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Баланс тепловой энергии и мощности  
открытого акционерного общества  
"Конструкторское бюро специального машиностроения"  
на 2013 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	21,850
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	3,363
	в т.ч. тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	2,361
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	9 724,09
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	223,73
	то же в % к выработке	%	2,30
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	9 500,36
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	9 500,36
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	284,36
	то же в % к отпуску в сеть	%	2,99
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	261,32
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	23,04
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	9 216,00
8.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	7 018,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	2 198,00
	<i>Потребление топлива</i>		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	1 547,30
9.1	газ	т.у.т.	1 547,30
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
10.1	газ	тыс.м <sup>3</sup>	1 349,29
	справочно: лимит газа	тыс.м <sup>3</sup>	1 506,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	159,12
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	162,87
	<i>Потребление электрической энергии</i>		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	206,70
14	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	21,76
	<i>Водопотребление</i>		
15	Водопотребление	м <sup>3</sup>	3 990,00
15.1	питьевая холодная вода от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м <sup>3</sup>	3 990,00
16	Водоотведение	м <sup>3</sup>	3 990,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	0,42

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*