



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД

30.01.2013№ 7-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества «Государственный оптический институт
имени С.И.Вавилова» на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.01.2013 № 26:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Государственный оптический институт имени С.И.Вавилова» на 2013 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Баланс тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества
"Государственный оптический институт имени С.И.Вавилова"
на 2013 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	7,650
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	5,180
2.1	в т.ч. тепловая нагрузка потребителей на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	3,380
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	11 033,74
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	246,30
	то же в % к выработке	%	2,23
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	10 787,44
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	10 787,44
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	121,44
	то же в % к отпуску в сеть	%	1,13
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	109,44
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	12,00
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	10 666,00
8.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	6 883,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	3 783,00
	<i>Потребление топлива</i>		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	1 675,47
9.1	газ	т.у.т.	1 675,47
10	Расход топлива на производство тепловой энергии в натуральном выражении		
10.1	газ	тыс.м ³	1 461,06
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	1 560,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	151,85
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	155,32
	<i>Потребление электрической энергии</i>		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	114,24
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	10,59
	<i>Водопотребление</i>		
15	Водопотребление	м ³	1 834,00
15.1	холодная питьевая вода ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	1 834,00
16	Водоотведение	м ³	255,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,17