



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд


29.05.2013№ 99-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества «Стройметалконструкция» на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.05.2013 № 394:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Стройметалконструкция» на 2013 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

Баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества "Стройметалконструкция" на 2013 год

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	11,18
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	7,425
2.1	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию с коллекторов	Гкал/ч	0,351
2.2	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию по сетям ЭСО	Гкал/ч	7,074
2.2.1	тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	7,074
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	16 612,63
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	239,54
	то же в % к выработке	%	1,44
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	16 373,09
5.1	полезный отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	773,00
5.2	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	15 600,09
6	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	36,09
	то же в % к отпуску в сеть	%	0,23
7	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	15 564,00
7.1	производственные и хозяйственные нужды	Гкал	15 564,00
7.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	
8	Итого полезный отпуск тепловой энергии (п. 5.1+7)	Гкал	16 337,00
	Потребление топлива		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	2 638,09
9.1	газ	т.у.т.	2 638,09
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
10.1	газ	тыс.м ³	2 299,99
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	158,80
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	161,12
	Потребление электрической энергии		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	63,64
14	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	3,89
	Водопотребление		
15	Водопотребление	м ³	163,73
15.1	питьевая холодная вода ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	163,73
16	Водоотведение	м ³	
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,01